

## مقاله پژوهشی

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  
دوره ، آبان -

# بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲

حسین مجیدی<sup>۱</sup>، لیلا غیبی<sup>۲</sup>، طاهره سلطانی<sup>۳</sup>

دریافت مقاله: ۹۴/۱/۲۲ ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: ۹۴/۳/۶ پذیرش مقاله: ۹۴/۴/۶

## چکیده

زمینه و هدف: ویژگی‌های میکروبی، فیزیکوشیمیایی آب آشامیدنی بر حسب نوع و مقدار، مبنای قضاوت درباره قابل شرب بودن و تأثیرگذاری هر کدام از اجزا فوق بر بهبود کیفیت، افزایش مقبولیت و یا تهدید سلامت مصرف کننده آن می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان تکاب و مقایسه آن با استاندارد ملی و جهانی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی به منظور پایش کیفی منابع آب انجام شد که ۱۷۲۹۰ نمونه جهت کلسنگی، ۱۰۵۵ نمونه برای آنالیز میکروبی و ۸۷ نمونه جهت آنالیز شیمیایی و بررسی عناصر موجود در آب تهیه و نتیجه با استانداردهای موجود مقایسه گردید. در نهایت داده‌ها با آزمون آماری Mann-Whitney U آنالیز گردید.

یافته‌ها: کل آزاد باقیمانده آب در حد استاندارد و ۳۳/۳٪ بالاتر یا پایین‌تر از حد استاندارد قرار داشتند. آب روستاهای نیز دارای آلودگی کلیفرمی بودند. میانگین سختی کل  $110/2 \pm 247/4$  بود. در ۱۰۰٪ نمونه‌ها یون سولفات در حد حداقل مجاز و در ۹۸/۹٪ در حد مطلوب، یون منیزیم در ۱۰۰٪ نمونه‌ها در حد حداقل مجاز و ۸۵/۱٪ در حد مطلوب و در ۱۰/۳٪ نمونه‌ها یون فلوراید در حد مجاز و ۸۹/۷٪ کمتر از حد مجاز بود و سایر یون‌ها نیز همگی در حد حداقل مجاز و مطلوب قرار داشتند.

نتیجه‌گیری: کیفیت میکروبی آب شرب روستاهای مورد بررسی تقریباً در محدوده استاندارد ملی آب قرار دارد. از نظر کیفیت شیمیایی نیز میزان سختی آب در برخی روستاهای بالاتر از حد مطلوب و میزان یون فلوراید در اکثر روستاهای کمتر از حد استاندارد قرار داشت.

**واژه‌های کلیدی:** کیفیت میکروبی، کیفیت فیزیکوشیمیایی، آب شرب

- ۱- فوق لیسانس مهندسی عمران و طراحی و برنامه‌ریزی شهری، تکاب، ایران
- ۲- (نویسنده مسئول) کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای، MPH بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، تکاب، ایران  
تلفن: ۰۴۴-۰۴۵۵۲۲۴۳، دورنگار: ۰۴۴-۰۴۵۵۳۵۸۲۴، پست الکترونیکی: gheibi\_oph@yahoo.com
- ۳- کاردان بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، تکاب، ایران

**مقدمه**

آب آشامیدنی سالم در روستاهای ایران ۶۷/۴۸٪ اعلام شده است. در سه ماهه نخست سال ۱۳۸۳ میانگین شاخص مطلوبیت کلرستنجی (در محدوده ۰/۸ - ۰/۲ میلی‌گرم بر لیتر) و میکروبی آب در ۱۴ شرکت آب و فاضلاب روستایی به ترتیب ۸۵/۹۳٪ و ۸۳/۲٪ اعلام شد [۸]. در اکثر مناطق مطالعات گسترده‌ای بر روی کیفیت آب انجام شده است به عنوان مثال Ebrahimi و همکاران کیفیت میکروبی شیمیایی آب شرب شهر راوند را بررسی نمودند، آنها در پژوهش خود نشان دادند که پارامترهای کلسیم، منیزیم، سختی و سولفات از حد مجاز بالاتر می‌باشند [۹]. Dehghani tafti به بررسی وضعیت کیفی منابع آب شرب شهر تفت (یزد) پرداختند آنها بیان نمودند که مخلوط کردن آب چند چاه به آب چاههای دارای مشکل شیمیایی می‌تواند موجب تعديل پارامترها و مطابقت با استانداردها شود [۱۰]. Khalili به بررسی میزان کل کربن آلی (TOC) در منابع تأمین آب شرب و شبکه شهری گرگان پرداخت، وی با بررسی ۴۴ نمونه نشان داد که میزان کل کربن آلی در شبکه در حد مجاز بوده و آب شرب از نظر این پارامتر مشکلی ندارد [۱۱]. با توجه به افزایش آگاهی‌های عمومی و توجه بیشتر به جنبه‌های کیفی و ظاهری آب، اهمیت موضوع کیفیت آب به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها برای قضاوت در مورد عملکرد متولیان آن در نظر گرفته می‌شود و کنترل‌های دوره‌ای آب آشامیدنی بیش از پیش نمایان می‌شود [۱۲]. به همین منظور، خواص فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب از جمله پارامترهای مهمی هستند که در بهداشت و سلامت آب مصرفی و همچنین، سطح رضایتمندی مصرف کنندگان جایگاه خاصی دارند. باید توجه داشت که در این بین بررسی عوامل میکروبی و شیمیایی به دلیل

یکی از اهداف سازمان جهانی آب، تأمین آب آشامیدنی سالم تا سال ۲۰۲۵ برای همه است [۱]. بیشترین جمعیتی که در جهان از نعمت داشتن آب سالم محروم هستند، در آسیا و آفریقا زندگی و در روستاهای ساکن هستند [۲]. حدود ۸۰٪ از سطح زمین با آب پوشیده شده است که از این مقدار آب حدود ۹۷٪ در اقیانوس‌ها و دریاها قرار گرفته و بیش از حد شور می‌باشد و به طور مستقیم برای فعالیت‌های انسان غیرقابل شرب و غیرقابل استفاده هستند و حدود ۲/۴٪ در یخچال‌های طبیعی بزرگ و یخهای قطبی به دام افتاده‌اند است. بنابراین، کمتر از ۱٪ منابع آبی برای شرب، کشاورزی، مصارف خانگی و صنعتی موجود است [۳].

دسترسی به منابع آب آشامیدنی سالم در بسیاری از کشورهای دنیا مسائلهای مهم است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت سالانه ۱/۱ میلیارد نفر در جهان به منابع آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند [۴].

کیفیت آب از جمله مسائلی است که با سلامتی، بهداشت فردی و عمومی جامعه نسبت مستقیم دارد. لزوم پایش آب و تأمین شرایط بهداشتی و استاندارد برای آشامیدن باعث شده که کنترل کیفیت آب از اهمیت بالایی برخوردار باشد [۵].

بسیاری از عناصر موجود در آب آشامیدنی وجودشان برای سلامتی انسان ضروری است. با این حال، افزایش غلظت این عناصر (Ni, Cd, Fe, Mn, Zn و ...) ممکن است باعث بروز مشکلات بسیار جدی برای سلامتی فرد شود [۶]. در ایران ۸۳٪ از جمعیت روستایی از آب سالم برخوردار بوده‌اند [۷]. در سال ۱۳۸۵ شاخص بهره‌مندی از

کلرسنجی انجام و میزان کل آزاد باقیمانده ثبت گردید که مطابق استاندارد حد مطلوب آن  $0.05\text{ mg/L}$  میلی گرم در لیتر می‌باشد.

همچنین، جهت آنالیز میکروبی از کلیه منابع آب روستایی در هر ماه یک نمونه تهیه شد و در مجموع تعداد ۱۰۵۵ نمونه آب در زمان انجام تحقیق تهیه گردید که به روش نمونه‌برداری لحظه‌ای انتخاب شده بود. نمونه‌ها در ظروف شیشه‌ای استریل دهانه گشاد و درب سمباده‌ای مخصوص جمع‌آوری شده و بلا فاصله جهت آزمایش میکروبی در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال گردید. جهت خنثی سازی کل آزاد باقیمانده قبل از استریلیزاسیون محلول تیوسلفات سدیم در ظروف ریخته شد [۱۵]. در آزمایش میکروبی آب سعی شد از آلودگی نمونه در حین نمونه‌برداری جلوگیری بعمل آید. لازم به ذکر است با توجه به این که از کل ۹۳ روستا ۶ روستا خالی از سکنه بوده و بعضًا جمعیت آنها کمتر از ۱۰ خانوار بود به همین دلیل ۸۷ روستا در این تحقیق مورد مطالعه گرفتند. آزمایش میکروبی با تعیین تعداد احتمالی کلیفرم [MPN] (Most Probable Number) و با بهره‌گیری از نمونه کشت میکروبی توأم با مراحل احتمالی و تأییدی و تکمیلی توصیه شده در کتاب روش استاندارد انجام گرفت و مورد سنجش قرار گرفت.

جهت آنالیز شیمیایی عناصر موجود در آب نمونه‌های جمع‌آوری شده از ایستگاه‌های تعیین شده جهت انجام آزمایش شیمیایی در هر ماه تهیه گردید و در ظروف پلاستیکی مخصوص به حجم ۳ لیتر اخذ شده و به آزمایشگاه ارسال گردید. آزمایش‌های دستگاهی نیز شامل سنجش غلظت یون‌های نیترات و نیتریت، فلوراید، ید، آهن، سولفات و فسفات با دستگاه اسپکتروفوتومتر هاچ

عدم قضاوت با چشم ظاهری از اهمیت بالاتری برخوردارند [۱۳].

در محیط‌های روستایی به دلیل مشکلات متنوعی از قبیل پراکندگی روستاهای فرسوده بودن تأسیسات و شبکه‌های توزیع آب و عدم مراقبت صحیح از آنها، پراکندگی فضولات حیوانی در محیط و پایین بودن سطح بهداشت عمومی روستا، تأمین و توزیع و پایش مستمر کیفیت آب امری ضروری محسوب می‌شود [۱۴]. شهرستان تکاب دارای ۹۳ روستا با ۳۳۵۲۷ نفر جمعیت است که دائمًا با کمبود آب روبرو است و منابع تأمین آب آن نیز از نظر کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی در معرض خطر می‌باشد. بنابراین، با توجه به ضرورت پایش مستمر کیفیت آب و مقایسه آن با استانداردهای ملی و جهانی لازم دانستیم تا تحقیقی نسبتاً جامع در زمینه آلودگی میکروبی و تعیین پارامترهای شیمیایی آب آشامیدنی انجام شود.

## مواد و روش‌ها

این مطالعه مقطعی در مناطق روستایی شهرستان تکاب در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت. این شهرستان دارای ۹۳ روستا با ۳۳۵۲۷ نفر جمعیت بوده که ۸۲ روستا تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی قرار گرفته است. آب روستاهای از طریق ۱۲۰ دهنه چشم، ۳۰ حلقه چاه و ۸ رشته قنات تأمین می‌گردد. شرکت آب و فاضلاب روستایی به منظور کنترل کیفی مطلوب آب و ارائه خدمات بهینه به روستاییان اقدام به احداث ۳ مورد مجتمع آبرسانی نموده تا آب ۳۵ روستا از این مجتمع‌ها تأمین گردد. به منظور پایش کیفی منابع آب طی برنامه زمان‌بندی به طور روزانه و در کل به تعداد ۱۷۲۹۰ بار از طریق کیت‌های کلرسنج پالین تست (DPD) از نقطه برداشت آب

آزمون آماری U Mann-Whitney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سطح معنی داری  $0.05 < p < 0.1$  در نظر گرفته شد.

### نتایج

با توجه به اهداف مطالعه و با استفاده از یافته های آماری و تجزیه و تحلیل آنها، نتایج به شرح زیر حاصل گردید. از کل ۱۷۲۹۰ مورد کلرنسنجی انجام گرفته در سال ۱۳۹۲ در روستاهای تحت پوشش مشخص شد که در  $11534 \pm 5756$  (٪ ۶۶/۷) مورد میزان کلر باقیمانده مطلوب و  $17290 \pm 11534$  (٪ ۳۳/۳) مورد نامطلوب بود. کمترین میزان کلر صفر و بیشترین مقدار آن  $2 \text{ میلی‌گرم در لیتر}$  و میانگین  $0.19 \pm 0.38$  بود.

همچنین، نتایج نشان داد که از کل  $1055$  مورد نمونه که مورد آنالیز میکروبی قرار گرفتند  $925$  (٪ ۸۷/۷) مورد بدون آلوگی کلیفرمی،  $130$  (٪ ۱۲/۳) مورد دارای آلوگی کلیفرمی بود که میانگین کلی کلیفرم های گرمایشی در آب شرب  $30.35 \pm 1.74$  و بیشترین مقدار آن  $240$  و کمترین مقدار نیز صفر MPN بود.

در خصوص بررسی ارتباط بین میزان کلر آزاد باقیمانده آب شرب با میزان کل کلیفرم های گرمایشی و استفاده از آزمون U Mann-Whitney مشخص شد که ارتباط معنی داری بین میزان کلر باقیمانده و کل کلیفرم های گرمایشی وجود دارد ( $p < 0.001$ ) یعنی با افزایش میانگین کلر باقیمانده، میانگین آلوگی کلیفرمی به طور معنی داری کاهش می یابد. نتایج آزمایش شیمیابی آب نیز نشان داد که در  $9.8\%$  نمونه ها میزان PH در حد حداکثر مجاز و مطلوب و  $11\%$  پایین تر حد مطلوب و میانگین آن  $7.37 \pm 0.269$  بود. بیشترین مقدار PH برابر  $7/9$  که مربوط به روستاهای گوگردچی و شیرمرد و کمترین مقدار

(Hach) مدل ER4000u و سنجش هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول Total Dissolved Solids (TDS) و دما از دستگاه هدایت سنج هاج (Hach) مدل C0150، سنجش pH آب از دستگاه اهم متر مدل ۶۲۰، اندازه گیری کدورت با دستگاه توربیدیمتر هاج (Hach) مدل AN 2100 واحد اندازه گیری کدورت، واحد کدورت نفلومتری Nephelometric Turbidity Unit (NTU) بود. اندازه گیری یون سدیم و پتاسیم با فیلم فتو متر Carning ۴۱۰ انجام شد و آزمایش های تیتریمتری نیز برای تعیین سختی، کلسیم، منیزیم و کلرور انجام گرفت. مواد شیمیابی مورد استفاده ساخت شرکت Merck آلمان بودند.

آزمایشات فیزیکی بر مبنای کدورت و رنگ سنجی و آزمایشات شیمیابی در دو دسته کلی آزمایشات دستگاه های و تیتری متری صورت گرفته است. آزمایش های تیتری متری مشتمل بر سختی موقت و دائم، قلیائیت و کلرور بوده است بر این اساس روش سنجش سختی کل تیتراسیون با EDTA مطابق با دستورالعمل شماره ۲۳۴۰، قلیائیت به روش تیتراسیون با اسید کلریدریک ۲، نرمال مطابق با دستورالعمل شماره ۲۳۲۰ و سنجش کلرور باروش آرژانتومتری مطابق با دستورالعمل شماره ۴۵۰۰ کتاب مرجع استاندارد متداور انجام گردید [۱۷].

کلیه آزمایشات فوق در آزمایشگاه های مرکز بهداشت تکاب، ارومیه و شرکت آب و فاضلاب روزتایی بر اساس روش های مندرج در کتاب روش های استاندارد برای آزمایش های آب و فاضلاب انجام و نتایج با آخرین شماره استاندارد ملی آب ایران ۱۰۵۳ مقایسه شد. در نهایت داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۶ و با استفاده از

مطلوب قرار داشت. نتایج نشان داد یون سولفات در ۱۰۰٪ موارد در حد حداکثر مجاز و در ۹۸/۹٪ موارد در حد حداکثر مطلوب قرار داشت آن هم یک مورد بالاتر از حد حداکثر مطلوب (۲۵۰ میلی‌گرم بر لیتر) یعنی ۲۷۱ میلی‌گرم بر لیتر و مربوط به روستای احمدآباد سفلی بود. در بقیه روستاهای میزان یون سولفات کمتر از حد حداکثر مطلوب می‌باشد. همچنین، یون منیزیم در ۱۰۰٪ موارد در حد حداکثر مجاز و ۸۵/۱٪ موارد در حد حداکثر مطلوب قرار داشت که در ۱۳ روستا میزان این یون بالاتر از حد حداکثر مطلوب (۳۰ میلی‌گرم بر لیتر) و بیشترین مقدار آن ۸۸ میلی‌گرم بر لیتر مربوط به روستای حاج بابای سفلی بود (جداول ۱ و ۲).

یون فلوراید نیز در ۱۰/۳٪ در حد مجاز و ۸۹/۷٪ کمتر از حد مجاز قرار داشت. بیشترین مقدار این یون مربوط به روستای قرخلو (۰/۸۹ میلی‌گرم بر لیتر) بود. در روستاهای چراغتپه سفلی (۰/۵۸ میلی‌گرم بر لیتر)، گزدره (۰/۵۶ میلی‌گرم بر لیتر) احمدآباد سفلی (۰/۶۹ میلی‌گرم بر لیتر)، شیرمرد (۰/۵۸ میلی‌گرم بر لیتر)، سبیل (۰/۶۵ میلی‌گرم بر لیتر)، امین آباد (۰/۵ میلی‌گرم بر لیتر)، حاج بابای سفلی (۰/۷۶ میلی‌گرم بر لیتر) و چوپلو (۰/۵۴ میلی‌گرم بر لیتر) در حد استاندارد و در سایر روستاهای کمتر از حداقل مجاز بود (جدول ۲).

آن ۶/۲ مربوط به روستای آلوچالو می‌باشد. بنابراین، در اکثر نمونه‌ها pH مطلوب و رو به قلیائیت قرار داشت که برای آشامیدن مناسب هستند.

در بررسی میزان کدورت ۹۵/۴٪ آب روستاهای در حد حداکثر مجاز و ۸۱/۶٪ در حد مطلوب بود که در ۴ روستا شامل روستاهای همپا (۵/۳ NTU) ینگی کند (۱۶ NTU) گوگردچی و چوپلو (۲۱ NTU) میزان کدورت آب بالاتر از حد مطلوب بود. بیشترین میزان کدورت مربوط به روستاهای گوگردچی و چوپلو، کمترین مقدار ۱۵٪ مربوط به روستای قلدره سفلی می‌باشد. نتایج نشان داد میزان سختی کل در ۹۷/۷٪ موارد در حد حداکثر مجاز و ۳۴/۵٪ در حد حداکثر مطلوب بود که بیشترین مقدار آن ۵۹۶ میلی‌گرم بر لیتر مربوط به روستای امین آباد و کمترین مقدار ۴۶ میلی‌گرم بر لیتر مربوط به روستای آق اتاق و میانگین سختی کل نیز ۱۱۰/۲ ± ۲۴۷/۴ بود.

نتایج آماری نشان می‌دهد در ۱۰۰٪ موارد میزان یون آهن موجود در آب در حد حداکثر مطلوب و مجاز می‌باشد و کمترین مقدار آهن صفر و مربوط به روستای یهرلو می‌باشد.

طبق نتایج میزان یون‌های نیتریت و نیترات، کلرور، کلسیم و سدیم همچنین، هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول (TDS) نیز در آب تمام روستاهای در حد حداکثر مجاز و

جدول ۱- مقایسه کیفیت فیزیکوشیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان تکاب در سال ۱۳۹۲ با استاندارد ملی آب ۱۰۵۳ - ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

استاندارد ملی آب ایران ۱۰۵۳							پارامتر	%
در حد در حد حداکثر مطلوب	در حد حداکثر مجاز	بیش از حد مجاز	حداکثر مجاز	حداکثر مجاز	حداکثر مطلوب			
/۹۸/۹	/۹۸/۹	-	۶/۵-۹	۶/۵-۸/۵		pH	۱	
/۸۱/۶	/۹۵/۴	/۴/۶	۵	کمتر از یک		کدورت (NTU)	۲	
/۱۰۰	/۱۰۰	-	۱۸۰۰	۱۵۰۰		هدایت الکتریکی ( $\mu\text{simens}$ )	۳	
/۱۰۰	/۱۰۰	-	۱۵۰۰	۱۰۰۰		کل جامدات محلول (mg/L(TDS))	۴	
/۳۴/۵	/۹۷/۷	/۲/۳	۵۰۰	۲۰۰		سختی کل (mg/L)	۵	
/۱۰۰	/۱۰۰	-	۳	-		نیتریت (mg/L)	۶	
/۱۰۰	/۱۰۰	-	۵۰	-		نیترات (mg/L)	۷	
/۹۸/۹	/۱۰۰	-	۴۰۰	۲۵۰		سولفات (mg/L)	۸	
/۱۰۰	/۱۰۰	-	۴۰۰	۲۵۰		کلرور (mg/L)	۹	
/۱۰۰	/۱۰۰	-	۴۰۰	۳۰۰		کلسیم (mg/L)	۱۰	
/۸۵/۱	/۱۰۰	-	۱۵۰	۳۰		منیزیم (mg/L)	۱۱	
/۱۰۰	/۱۰۰	-	۲۰۰	۲۰۰		سدیم (mg/L)	۱۲	
/۱۰۰	/۱۰۰	-	۰/۳	-		آهن (mg/L)	۱۳	
-	/۱۰/۳	-	۱/۵	-		یون فلوراید (mg/L)	۱۴	

جدول ۲- ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب شرب روستاهای شهرستان تکاب در سال ۱۳۹۲

انحراف معیار $\pm$ میانگین	دامنه تغییرات حداکثر حداقل	پارامتر	%	
۷/۳۷±۰/۲۹۶	۷/۹	۶/۲	pH	۱
۱/۳۶±۳/۵	۲۱	۰/۱۵	کدورت (NTU)	۲
۵۱۹/۴۸±۲۳۴	۱۱۶۴	۱۱۳	هدایت الکتریکی ( $\mu\text{simens}$ )	۳
۲۹۴/۳±۱۴۲/۷	۸۵۴	۷۳	کل جامدات محلول (mg/L)	۴
۲۴۷/۴±۱۱۰/۲	۵۹۶	۴۶	سختی کل (mg/L)	۵
۰/۰۶۲±۰/۱۲۵	۰/۸	۰/۰۰۴	نیتریت (mg/L)	۶
۱۰/۰۲±۸/۲	۳۸	۰/۷	نیترات (mg/L)	۷
۳۸۰/۶±۴۰/۱	۲۷۱	۴	سولفات (mg/L)	۸
۱۸/۲±۲۹/۳	۲۳۲	۳	کلرور (mg/L)	۹
۰/۱۹۶±۰/۲۰۷	۰/۸۹	۰	فلوئور (mg/L)	۱۰
۶۳/۹±۲۷/۲	۱۶۳	۱۵	کلسیم (mg/L)	۱۱
۲۰/۶±۱۸/۲	۸۸	۰	منیزیم (mg/L)	۱۲
۱۴/۶±۱۵/۲	۹۰	۰	سدیم (mg/L)	۱۳
۰/۰۱۷۸±۰/۰۲	۰/۱۲	۰	آهن (mg/L)	۱۴

## بحث

در محدوده خوب و میانگین کلر باقیمانده در آب شرب  $0/31$  میلی‌گرم در لیتر و  $73/3\%$  موارد کلزنی نمونه‌های آب در محدوده استاندارد بوده است [۱۷]. در مطالعه Malakootian و همکاران که به بررسی کیفیت آب شرب برداشته شده است میانگین کلر باقیمانده  $0/31$  میلی‌گرم در لیتر و  $73/7\%$  نمونه‌های تهیه شده حاوی کلر آزاد باقیمانده در حد استاندارد و میانگین کلیفرم گرمایی  $1/81$  و طبق استاندارد در محدوده خوب قرار داشته است [۱۸]. بر پایه آخرین رهنمود سازمان بهداشت جهانی، شاخص مطلوبیت  $90\%$  فقدان باکتری اشرشیاکلی گرمایی در آب آشامیدنی اجتماعات با جمعیت کمتر از  $5000$  نفر را با شرط کفايت نمونه‌برداری، عالی دانسته است [۱]. مقایسه شاخص‌های میکروبی به دست آمده در مطالعه حاضر با رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی بیانگر آن است که کیفیت میکروبی آب شرب روستاهای حومه شهرستان تکاب در وضعیت خوب قرار دارد [۱].

می‌توان نتیجه گرفت که با آموزش و افزایش حساسیت بهره‌برداران در امر کلزنی و شستشوی شبکه‌های توزیع و رفع نقص‌های فنی می‌توان به طور قابل ملاحظه‌ای از میزان آلدگی میکروبی آب کاست. همچنین، تحت پوشش قراردادن روستاهای غیرتحت پوشش و ارائه خدمات توسط شرکت آبفار نیز به منظور تقلیل آلدگی و ارتقاء شاخص کیفیت میکروبی آب می‌تواند مفید باشد.

در بررسی کیفیت فیزیکی شیمیایی آب شرب بر اساس استاندارد بهداشت جهانی، حداقل pH مجاز آب‌های شرب در دامنه  $6/5-8/5$  است [۱]. در این تحقیق تنها آب روستای آلوچالو سفلی با  $pH=6/2$  پایین‌تر از حد استاندارد بود و به علت اسیدی بودن می‌تواند در طول زمان منجر به صدمه به تأسیسات آبرسانی شود. میزان کدورت آب در

طبق استاندارد ملی آب ایران به شماره ۱۰۵۳، مقدار مطلوبیت کلر آزاد باقیمانده در هر نقطه از شبکه توزیع با توجه به pH آب بعد از نیم ساعت زمان تماس در شرایط عادی  $0/5-0/8$  میلی‌گرم در لیتر و در شرایط اضطراری نیز  $1$  میلی‌گرم بر لیتر می‌باشد [۱۵].

بر اساس استاندارد ملی بهداشت آب و رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی کلیه آب‌های آشامیدنی در شبکه توزیع باید فاقد باکتری شاخص کلیفرم گرمایی بوده و تا حدود  $3$  باکتری کلیفرم در  $95\%$  موارد در شبکه توزیع آب آشامیدنی می‌تواند موجود باشد [۱۶]. با آنالیز آماری بیشتر و استفاده از نرم‌افزار U Mann-Whitney مشخص شد که ارتباط معنی‌داری بین میزان کلر آزاد باقیمانده و میزان آلدگی کلیفرمی آب وجود دارد ( $0/1$  p) یعنی با بهبود روند کلر زنی از مقدار آلدگی کلیفرمی کاسته می‌شود. با عنایت به بازدید و بررسی‌های به عمل آمده از منابع و شبکه‌های توزیع آب در مناطق روستایی مشخص شد، در روستاهایی که کلزنی به طور دستی انجام می‌گیرد یا دستگاه‌های کلریناتوری که به طور غیراصولی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و کلزنی اصولی انجام نمی‌گیرد. همچنین، به علت فرسودگی و یا عدم شستشوی مرتب شبکه‌های توزیع و منابع آب، عدم رعایت حریم بهداشتی منابع آب و عدم توسعه مجتمع‌های آبرسانی و خطوط انتقال، آلدگی کلیفرمی بیشتری مشاهده می‌گردد.

در مطالعه Doraji و همکاران در بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای حومه شهر اردبیل میانگین شاخص مطلوبیت فقدان باکتری کلیفرم گرمایی

به طور کلی استان‌های شمالی و مرکزی کمترین و استان‌های جنوبی درصد بالاتری از میزان فلوراید را در منابع آب خود دارند. علاوه بر این در بیشتر مناطق ایران کمبود فلوراید گزارش شده است. نتایج مطالعات فوق با نتیجه مطالعه اخیر مشابه بوده است. در مورد یون فلورئور چنانچه بافت زمینی دارای سنگ‌های فلذی‌سپات باشد این نوع آب‌ها دارای مقادیر زیادی فلوراید خواهند بود. در غیر این صورت اغلب آب‌های زیرزمینی دارای مقادیر ناچیز فلوراید می‌باشند که جهت جلوگیری از پوسیدگی دندانی لازم است تنظیم غلظت آن در آب شرب در حد استاندارد با فلورئورزنی در تصفیه خانه انجام گیرد [۲۳].

در خصوص سختی آب، زمانی که مقدار آن بالاتر از ۳۰۰ میلی‌گرم در لیتر آب بر حسب کربنات کلسیم باشد در زمرة آب‌های خیلی سخت محسوب می‌شود [۱]. با توجه به نتایج این تحقیق در روستای امین‌آباد میزان سختی کل از حداکثر مجاز مطلوب نیز بالاتر بود. علت عدمه افزایش سختی آب می‌تواند به جنس زمین مربوط باشد که این موضوع مشکل بهداشتی خاصی در روستاهای مورد بررسی ایجاد نمی‌کند ولی در برخی موارد در استفاده‌های صنعتی می‌تواند مشکل آفرین باشد. در خصوص یون سولفات تنها در روستای احمدآباد سفلی میزان یون سولفات ۲۷۱ میلی‌گرم بر لیتر بود که بالاتر از حد حداکثر مجاز و مطلوب قرار داشت. مطالعه Kalantari و همکارش در بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت عباس خوزستان مشخص شده است که آن یون سولفات و کاتیون کلسیم در منطقه مورد مطالعه غالب بوده است [۲۴].

روستاهای مورد بررسی به غیر از روستاهای ینگی کند، همپا، گوگردچی و چوپلو که کدورت آنها بالاتر از حد اکثر مطلوب بود بقیه روستاهای از نظر میزان ک دورت کمتر از NTU ۱ (حداکثر مطلوب) بودند می‌توان گفت که عدم بهسازی اصولی چشمهدای تغذیه کننده منابع آب روستاهای مذکور، وضعیت توپوگرافی منطقه و محل قرارگیری مخازن ذخیره آب از علل افزایش ک دورت خصوصاً در فصول پرباران بوده است. Karrabi و همکاران نیز در بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی آب شرب روستاهای داورزن سبزوار اعلام نموده‌اند که pH نمونه‌ها در محدوده (۶/۸-۸/۲) بوده و ک دورت تمام نمونه‌ها در حد استاندارد بوده است [۱۹].

میزان یون فلورئور در آب تنها در ۹/۳٪ روستاهای شامل قرخلو، چراتپه سفلی، گزدره، احمدآباد سفلی، شیرمرد، سبیل، حاج باباسفلی و چوپلو در حد استاندارد تعیین شده قرار داشت. در مطالعه Noshadi و همکاران در بررسی کیفیت آب شرب شهر اردبیل مشخص شده است که میانگین غلظت فلورئور آب ۰/۶ میلی‌گرم بر لیتر و بیشترین مقدار آن ۱/۰۵ و کمترین حد آن ۰/۳۵ میلی‌گرم بر لیتر می‌باشد [۲۰]. در مطالعه Kalhori و همکاران در بررسی میزان یون نیترات و فلوراید آب شرب کرج کمترین مقدار فلوراید صفر و بیشترین مقدار آن ۰/۷۲ میلی‌گرم بر لیتر اندازه‌گیری شده است [۲۱]. در مطالعه Yousefi و همکارش در بررسی میزان یون فلوراید آب شهر گنبد کاووس مشخص شده است که فلوراید در ماه‌های سرد سال ۰/۳۲-۰/۵۴ میلی‌گرم بر لیتر و در ماه‌های گرم سال در محدوده ۰/۳۲-۰/۵۲ که در تمامی موارد کمتر از حد استاندارد بوده است [۲۲].

کیفیت شیمیایی نیز میزان سختی آب در برخی روستاهای بالاتر از حد مطلوب و میزان یون فلوراید در اکثر روستاهای کمتر از حد استاندارد بود. بقیه پارامترهای مورد بررسی شامل هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، نیتریت و نیترات، کلرور، کلسیم، سدیم و آهن در آب شرب روستاهای مورد بررسی تمام طبق استاندارد ایران در حد حداکثر مطلوب و مجاز قرار داشتند. بنابراین، جهت تأمین آب شرب سالم بایستی با همکاری کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی و کارکنان آب و فاضلاب روستایی و افزایش حساسیت آبداران در امر کلرزنی و شستشوی شبکه‌های توزیع و رفع نقص‌های فنی به منظور ارتقاء شاخص کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب اقدام گردد.

### تشکر و قدردانی

بدین وسیله نویسنده‌گان مقاله مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان تکاب شامل کارданها و کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای، بهورزان خانه‌های بهداشت و مسئول محترم آزمایشگاه آب که در طول سال ۱۳۹۲ در کلرسنجی و نمونه‌برداری از شبکه توزیع همکاری نموده و همچنین، کارکنان محترم آزمایشگاه آب دانشگاه که یارای ما در آنالیز شیمیایی بودند اعلام می‌دارند، همچنین، از کارکنان محترم مجموعه شرکت آب و فاضلاب روستایی که در انجام نمونه برداری‌های شیمیایی آب و ارائه نتایج آن ما را یاری نمودند نیز تقدیر و تشکر می‌نماییم.

یون منیزیم آب روستاهای مورد مطالعه، در تمام روستاهای در حد حداکثر مجاز ولی در ۱۴/۹٪ روستاهای میزان آن از حد حداکثر مطلوب بالاتر بود که این عامل نیز در افزایش میزان سختی وقت آب تأثیرگذار است. بالا بودن آن به جنس خاک و خاصیت توپوگرافی منطقه مربوط می‌شود. Akbarpour و همکاران در بررسی کیفیت آب شرب بیرجند نشان داده‌اند که میانگین یون کلسیم ۴۱/۱ و منیزیم ۷۶/۱ میلی‌گرم بر لیتر بوده است [۲۵]. Sarpushi و همکاران نیز در بررسی کیفیت آب شرب روستایی دشت بیرجند و قائن نشان داده‌اند که سختی %۲۵، سولفات %۳۳، کلرید %۲۵، هدایت الکتریکی %۵۱ بیشتر از حد حداکثر مجاز استاندارد ملی و فلور در ۹۲٪ از نمونه‌های آنالیز شده کمتر از حداقل توصیه شده بدست آمده است [۲۶].

بقیه پارامترهای مورد بررسی شامل هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، نیتریت و نیترات، کلرور، کلسیم، سدیم و آهن در آب شرب روستاهای مورد بررسی تمام طبق استاندارد ایران در حد حداکثر مطلوب و مجاز قرار داشتند.

### نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از کلرسنجی روزانه آب نشان داد روند کلرزنی اکثر روستاهای مطلوب می‌باشد در این مطالعه با در نظر گرفتن رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی مشخص شد که کیفیت میکروبی آب شرب روستاهای حومه شهرستان تکاب در وضعیت خوب قرار دارند. از نظر

## References

- [1] WHO Guidelines for Drinking-water Quality second addendum to third edition. Geneva, World Health Organization, 2008. Available: [http://www.who.int/water\\_sanitation\\_health/dwq/secondaddendum.20081119.pdf](http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/secondaddendum.20081119.pdf) Accessed. in August 08, 2015.
- [2] Sepehr M. Management of Supply Drinking Water in Rural areas. *John Wiley & Sons* 2006, 706: 14404-22.
- [3] Hosseini M, Solati far S, Mirzanejad A, Solatifar N. Study on Methods for water and sanitation in developing countries (Case Study: United States of America). *J Sci Applied Chemistry, University of Semnan* 2010; 14: 75-84. [Farsi]
- [4] Heidari M, Mesdaghinia AR, Miranzadeh MB, Younesan M, Naddafi K, Mahvi A. Survey on microbial quality of drinking water in rural areas of Kashan and the role of rural water and waste water company in that improvement. *HSR* 2010;6:90. [Farsi]
- [5] Panahi T, Saatlu M, parivishi A, Rezaei H. Evaluation of physical and chemical quality of drinking water in Khoy city in 2007. Research Conference on Rural Water Quality and the challenges 2008, Urmia, Iran. [Farsi]
- [6] Anna R, Seung J, Heechul C. Reduction of highly concentrated nitrate using nanoscale zerovalent iron Effect of aggregation and catalyst on reactivity. *App. Cat B Environ* 2011; 105 (1-2): 128-35.
- [7] Ghannadi M, Mohebbi M R. A. survey of drinking water microbial quality in rural areas in Iran (limitation challenges and opportunities). *Water and Wastewater* 2008; 65: 23-9. [Farsi]
- [8] Water and Wastewater Engineering co, Annual Performance Report of Iranian Rural Water and Wastewater Companies in 2006. Available: <http://www.nww.co.ir/>, Accessed: 12 June 2007. [Farsi]
- [9] Ebrahimi A. Survey of Microbial and chemical quality of drinking water Ravand city in 2002 years. Second National Seminar on Environmental Health of AHVAZ city. 2003. [Farsi]
- [10] Dehghanitafti M. Evaluate the quality of drinking water sources in taft city. Second National Seminar on Environmental Health of AHVAZ city. 2003. [Farsi]
- [11] Khalili G. Evaluation of drinking water TOC in the Gorgan city 2011. Thesis for a master's degree in Tehran University of Science and Research. 2011. [Farsi]
- [12] Godini K, Sayehmiri K, Alyan G, Alavi S, Rostami R. Investigation of microbial and chemical quality of bottled waters distributed in Ilam (Wester Iran) 2009-10. *J Ilam Univ Med Sci* 2012; 2: 33-7. [Farsi]
- [13] Babaei A, Ghafarizadeh F, Nourmoradi H, Ahmadiangali K, Moslemnia M, Salimi J. Investigating the Microbial Quality of Water Treatment Centers in the City of Abadan. *J Ilam Univ Med Sci* 2014; 22: 132-40. [Farsi]

- [14] Mohebbi MR. Study of drinking water quality in village of Tehran weakness and options to improve it. MS. Thesis, Tehran University of Medical Sciences. 2007; 14-6. [Farsi]
- [15] Iranian institution for standards and economic research, Drinking water Microbiological specifications. Standard Number 1101. 4 th; 1997. Available at: [http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/uploads/1011\\_180363.pdf](http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/uploads/1011_180363.pdf) Accessed. in july 09, 2015.
- [16] Institute of Standards and Industrial Research of Iran, Drinking water, chemical and physical properties National Iranian Standard No. 1053 revising the fifth 2009. Available: [http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/uploads/1053\\_180364.pdf](http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/uploads/1053_180364.pdf) Accessed. in June 02, 2015.
- [17] Doraji B, Mokhtari A, Fazlzade Davil M. Survey of Bacteriological Quality Water in Rural Areas of Ardabil city. *ARUMS* 2011; 2(1): 66-73. [Farsi]
- [18] Malakootian M, Momeni J, Survey of Quality water in Bardsir City in 2009-2010. *JRUMS* 2012; 11(4): 403-10. [Farsi]
- [19] Karrabi M, Hasanabadi M, Alinejad A, Khamirchi R. Evaluation of Physical, Chemical Quality of Drinking Water in Davarzan Province Villages of Sabzevar in Fall 2010. *Beyhagh* 2011; 16(3): 18-28. [Farsi]
- [20] Noshadi M, Table Bidokhti N, Yousefi M. Investigated of quality of ground water in Norabad.
- Proceedings of the Twelfth conference of environmental Health, 12-15 October 2009, Tehran, Iran: 74-82. [Farsi]
- [21] Kalhor E, Nuri sepehr M, Zarabi M. Evaluation of nitrate and fluoride in the water distribution network of Karaj in summer, fall 2012 and suggesting the appropriate methods in the field. *AUMJ* 2012; 2[2]: 103. [Farsi]
- [22] Yousefi Z, Hanafi B. Fluoride Level in Drinking Water Supplies of Gonbad-e Qabus, 2008-2012. *JMUMS* 2013; 23(101): 112 [Farsi]
- [23] United Sates Environmental Protection Agency (EPA). 2012 Edition of the Drinking Water Standards and Health Advisories. Available: <http://water.epa.gov/action/advisories/drinking/uploads/dwstandards2012.pdf> Accessed. in June 01, 2015.
- [24] Kalantari N, Alijani F. Research of Under Ground water quality of Abbas Khozestan plain. *jscu* 2008; (19): 84-100. [Farsi]
- [25] AkbarPour A. Evaluation and Identify of Water Pollution City of Birjand and Mapping the Distribution of Pollutant Sources. *JBUMS* 2006; 36-8. [Farsi]
- [26] Sarpushi G, Choupani R, Tarkhasi M, Rahmani Sani A. Evaluation of Drinking Water Biological and Chemical Quality in Rural Village Under Vision of Rabat Sarpush and Shamkan Villages of sabzevar City. *Beyhagh* 2012; 17(2): 737-44. [Farsi]

## Evaluation of Physicochemical and Microbial Quality of Drinking Water of Villages in Takab Town in West Azerbaijan in 2013

H. Majdi<sup>1</sup>, L. Gheibi<sup>2</sup>, T. Soltani<sup>3</sup>

Received: 11/04/2015      Sent for Revision: 27/05/2015      Received Revised Manuscript: 27/06/2015      Accepted: 20/07/2015

**Background and Objective:** Microbial and physicochemical properties of drinking water considering type and quantity of drinking water, are factors for determining the acceptability of water. The effects of each of the above components on increasing the quality of water or threatening the health of consumers are also considerable. We aimed to investigate the trace amounts of microbial, physicochemical parameters of drinking water in Takab, comparing to national and international standard.

**Materials and Methods:** This cross-sectional study was performed in order to monitor water quality that 17290 samples were taken for determination of chlorine residual of water, 1055 samples for microbial analysis and 87 samples for chemical analysis and the results were compared with the standards. Finally, all of data were analysed by Mann-Whitney U statistically.

**Results:** 66.7% of chlorine residual of water had standard rate and 33.3% of the cases were higher or lower than the standard. 12.3% of rural water was contaminated by E.coli. Average total hardness was  $247.4 \pm 110.2$ , at 100% of samples Sulfate ion was maximum allowance and 98.9% optimal, Magnesium ion at 100% of samples were maximum allowance and 85.1% Optimal, Fluoride ion at 10.3% of sample Allowance and 89.7% less than allowance. Other ions are also at the maximum allowance and optimal.

**Conclusion:** The quality of drinking water in the surveyed villages was around the area according to Iran's National Standard for water. The chemical quality of water in some villages had higher hardness than optimal levels, fluoride in most villages was less than standard limit.

**Key words:** Microbial quality, Physicochemical quality, Drinking water.

**Funding:** This research was personally funded.

**Conflict of interest:** None declared.

**Ethical approval:** The Ethics Committee of west Azerbaijan University of Medical Sciences approved the study.

**How to cite this article:** Majdi H, Gheibi L, Soltani T. Evaluation of Physicochemical and Microbial Quality of Drinking Water of Villages in Takab Town in West Azerbaijan in 2013. *J Rafsanjan Univ Med Sci* 2015; 14(8): 631-42. [Farsi]

1- MSc in Civil Urban Planning and Design Engineer, Village Water and Sewage Company of West Azerbaijan, Takab, Iran  
2- MSc in Occupational Health, MPH Environmental Health, Medical Sciences University of West Azerbaijan, Health Center of Takab City

(Corresponding Author): Tel: (044) 45535824, Fax: (044) 4552243, Email: gheibi\_oph@yahoo.com

3- Technician of Environmental Health, Medical Sciences University of West Azarbyjan, Health Center of Takab City